

H00

178
G03 Werbellinsee
Luftpoldstr. 38
Heizung + WWNB + Lüftung




Legende

H : Heizung
L : Lüftung
K : Kältemaschine
T : Temperatur
T_v: Temperatur Vorlauf
T_r: Temperatur Rücklauf
T_s: Temperatur System aussen
T_e: Temperatur Einzelraum

B_w: Betriebsmeldung
B_a: Betriebsanforderung
S_w: Störmeldung

SDB: Druckbegrenzer
STW: Temperaturwächter
STB: Temperaturbegrenzer

V : Ventil
/ : Heizkurve Anstieg
± : Heizkurve Verschiebung

S/T: Schalter/Taster

SSM: SammelStörmeldungen

SG: Schulgebäude
TH: Turnhalle

Stand: 15-11-2002
Energie- & Umweltbüro (030)7871-7651

T_s, ist aussen 1.1.000:b1
T_s, i.M. Trau 1.1.001:5169

H00 DDC

Schaltschrank im Heizkeller:
Raum K...

Tag	1.1.000:2045
Zeit	1.1.000:2046
NotAus Heizung	1.1.000:k2
Hebeanlage BM	
Netzausfall	1.1.703:k5
SSM Heizung	1.1.000:k2
SSM Quillieren	1.1.000:k1

H41 LFTG-UST

Schaltschrank Lüftung OG-02: Raum ...

Tag	1.2.000:2045
Zeit	1.2.000:2046
NotAus Lüftung	
Netzausfall	1.1.707:k4
SSM Lüftung	1.1.705:k2
SSM Quillieren	1.1.707:k5

